



Kup, dn. 21 maj 2020r.

## Zapytanie ofertowe

W imieniu Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie **przygotowania dokumentacji projektowych przebudowy wskazanych pomieszczeń Szpitala w Kup.**

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego obejmującego:

1.1. Instalację wentylacji mechanicznej w istniejących dwóch salach jednoosobowych ze służą i łazienką na Odcinku Gruźliczym Oddziału Chorób Płuc - (funkcjonujące aktualnie sale chorych nie posiadają wymaganej i spełniającej normy i standardy dla sal izolacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej - klasa pomieszczenia S3) - pierwsze dwie sale chorych po prawej stronie po wejściu na odcinek gruźliczy (za służą) oznaczone na dołączonym szkicu numerami **3.350 i 3.351.**

W przedmiotowym projekcie należy dodatkowo uwzględnić uzupełnienie istniejących w łazienkach instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej umożliwiające podłączenie myjni - dezynfektorów zakupionych przez Zamawiającego, który poda typ myjni (należy uzgodnić miejsce lokalizacji myjni w łazienkach).

W dokumentacji projektowej przewidzieć malowanie (mycie ścian, gruntowanie i dwukrotne malowanie) wszystkich pomieszczeń po zakończeniu prac instalacyjnych. Zastosować farby lateksowe, zmywalne posiadające atest do stosowania w obiektach ochrony zdrowia, kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający nie przewiduje wymiany wykładzin podłogowych w salach izolacyjnych i służach oraz glazury ściiennej i podłogowej w łazienkach.

1.2. Przebudowę pomieszczenia **nr. 3.352** (obecna pracownia przygotowania leków cytostatycznych) na izolatkę, w systemie zabudowy podobnym do sal z pkt. 1.1 oraz przebudowę pomieszczenia **nr. 3.353** na salę chorych Odcinka Gruźliczego Oddziału Chorób Płuc.

Zakres przebudowy - wykonanie pomieszczeń: służy, łazienki i sali izolacyjnej łącznie z instalacją elektryczną, wodnokanalizacyjną i wentylacji mechanicznej dla izolatki i pomieszczeń towarzyszących (służa, łazienka) stanowiących jeden wspólny zespół pomieszczeń z montażem myjni-dezynfektora do basenów i kaczek w pomieszczeniu łazienki.

Zakup myjni dokona Zamawiający i poda typ myjni. Z Zamawiającym należy uzgodnić lokalizację myjni w łazience.





*Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Opolskie przeciw COVID – 19” Numer projektu RPOP.08.01.00-160028/20 w ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*

W projekcie należy uwzględnić demontaż drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego między pomieszczeniami **3.352 i 3.353**, wymianę istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia na nowe o wymiarze **110/200** oraz wymianę drzwi wejściowych do pomieszczenia **3.353 na wymiar 110/200** z wzorem ościeżnicy drzwiowej i kolorystyki jak pozostałe drzwi wejściowe do sal chorych (lub zbliżonym) na Odcinku Gruźliczym. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić również wymianę wykładzin podłogowych, malowanie całości pomieszczeń **nr. 3.352 i 3.353** (usunięcie ewentualnych pęknięć, ubytków, położenie gładzi gipsowej, gruntowanie i dwukrotne malowanie). Zastosować farby lateksowe, zmywalne posiadające atest do stosowania w obiektach ochrony zdrowia, kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

- 1.3. Przebudowę istniejącej śluzy wejściowej do Odcinka Gruźliczego łącznie z instalacją wentylacji mechanicznej oraz instalacjami elektryczną i wodnokanalizacyjną. **Wejście do pomieszczenia 3.353 musi się znajdować się po przebudowie za śluzą.** Długość śluzy musi zapewnić, że zmieści się w niej łóżko szpitalne (najczęstszy wymiar łóżka to 100/210) i dwie osoby personelu medycznego transportujące pacjenta. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić przeniesienie witryn drzwiowych w nowe lokalizacje (lub wymianę na nowe), wymianę wykładziny podłogowej, malowanie całości śluzy wejściowej (usunięcie ewentualnych pęknięć, ubytków, położenie gładzi gipsowej, gruntowanie i dwukrotne malowanie). Zastosować farby lateksowe, zmywalne posiadające atest do stosowania w obiektach ochrony zdrowia, kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

**2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie odrębnego projektu budowlanego obejmującego:**

**Przebudowę jednoosobowej sali chorych na Oddziale Geriatrycznym na izolatkę (ostatnia sala po lewej stronie nr 1.177 na zamieszczonym do zapytania rysunku - I piętro budynku głównego Szpitala).**

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla izolotki (klasa pomieszczenia - S3) i pomieszczeń towarzyszących (śluzy i łazienki) stanowiących jeden wspólny zespół pomieszczeń. Należy przewidzieć wykonanie w łazience posadzki z glazury i wyłożenie ścian z glazury (rodzaj, wielkość płytek i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz dostawę i biały montaż armatury sanitarnej w pomieszczeniu łazienki i śluzy. Izolatka ze śluzą i łazienką wraz z wymaganą instalacją wentylacyjną ma być kompletna i gotowa do użytkowania po zakończeniu robót.

W pomieszczeniu łazienki Zamawiający dokona montażu myjni – dezynfektora samodzielnie. W projekcie uwzględnić zakup i montaż drzwi kpl. wejściowych do łazienki i drzwi między salą izolacyjną a śluzą oraz malowanie pomieszczeń.

**Informacje uzupełniające do obu zakresów projektowych:**

1. Zamawiający oczekuje przygotowania dwóch odrębnych projektów dla każdego z opisów powyżej
2. Inwestycja zlokalizowana jest w Kup przy ul. Karola Miarki 14.
3. Inwestorem jest Stobrowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, przy ul. Karola Miarki 14; 46-082 Kup.





Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Opolskie przeciw COVID – 19” Numer projektu RPOP.08.01.00-160028/20 w ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

4. Oba projekty zrealizowane we współpracy z Zamawiającym, należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych w zakresie budownictwa ogólnego z obiektami ochrony zdrowia.
5. W przebudowywanych łazienkach ( pomieszczenia **nr.3.352 i 1.177** ), nawet w przypadku braku możliwości swobodnego manewrowania wózkami inwalidzkimi należy przewidzieć wyposażenie łazienek jak dla osób niepełnosprawnych (ewentualne szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym).
6. Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej i wykonanie ewentualnych pomiarów własnych pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy w godzinach od 8.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu pod nr **tel. 500 040 071**.
7. Załączniki:
  - a) Projekt umowy;
  - b) Kopia inwentaryzacji budowlanej z naniesionym aktualnym układem przedmiotowych pomieszczeń (**3.350, 3.351, 3.352, 3.353 i 3.344**) na Odcinku Gruźliczym.
  - c) Kopia rysunku z dokumentacji technicznej z zaznaczonym pomieszczeniem planowanej izolátky ze służą i łazienką (**pomieszczenie 1.177**) na Oddziale Geriatrycznym.
8. Termin realizacji – **w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy.**
9. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **cena – 100%**.
10. Informacje dodatkowe:
  - a) Zamawiający może zwrócić się do składających oferty z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących ofert.
  - b) Składający ofertę może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
  - c) Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego i udzielania dodatkowych wyjaśnień **Mirosław Wójciak, tel. kom. 500-040-071**
  - d) Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Zarządu SCM Sp. z o. o., budynek administracyjny, przesłać za pośrednictwem poczty lub posłańca na adres: SCM Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup lub przesłać na adres e-mail: [zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu](mailto:zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu) w terminie do dnia **27 maja 2020r. (środa)**.
  - e) Oferenci zostaną poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie do dnia 29 maja 2020r.
  - f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
  - g) Wszystkie wątpliwości i ewentualne zapytania należy zgłosić przed złożeniem oferty na adres [zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu](mailto:zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu)

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ZAKUPÓW  
*Ewa Jonienc*  
mgr Ewa Jonienc

