



Kup, dn. 3 września 2025 r.

Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz dostawa tlenu medycznego sprężonego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania nazwy produktu wyłącznie dla gazów tj. tlenu medycznego sprężonego i ciekłego oraz dwutlenku węgla medycznego. Nie dotyczy to pozostałych pozycji tj. „dzierżawy butli”, „dzierżawy zbiornika tlenu ciekłego medycznego ” oraz „transportu”. W związku z powyższym rozumiemy, że w pozycjach formularza cenowego (kolumna I) dla pozycji „dzierżawa butli”, „dzierżawa zestawu urządzeń ” oraz „transportu” Wykonawca wpisuje – „nie dotyczy”. Prosimy o potwierdzenie .

Odp.: Zamawiający wymaga podania nazwy produktu dla asortymentu opisanego w pozycjach: 1, 4, 6, 8 i 10.

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w pozycji „nazwa produktu” wpisał nazwę produktu, który jest umieszczana na fakturach Wykonawcy? Dla gazów ciekłych i sprężonych nie ma odgórnie wprowadzonej nazwy. Każdy Wykonawca stosuje własne nazwy handlowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania numeru EAN wyłącznie dla produktów leczniczych tj. dla sprężonego i ciekłego tlenu medycznego ?

Odp.: Zamawiający wymaga podania numeru EAN dla asortymentu opisanego w pozycjach: 1, 4, 6, 8 i 10.

4. Rozumiemy, że zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT ma być zainstalowany najpóźniej w dniu podpisu Umowy. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT musi być zainstalowany najpóźniej w ciągu 24 godzin od podpisania umowy.

5. Czy parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika, czy Zamawiający posiada oddzielny fundament pod parownicę?

Odp.: Parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika.

6. Prosimy o usunięcie wymogu mycia zbiornika. Dbłość o bieżącą czystość zbiornika i osprzętu leży po stronie Zamawiającego. Jest to zgodne z instrukcją obsługi zbiornika.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu mycia zbiornika. Odpowiednie zapisy zostaną zmienione w umowie.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory.

Odp.: Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w standardowe zawory.

8. Rozumiemy, że w sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest obecnie zamontowany zbiornik na ciekły tlen medyczny Wykonawcy, obowiązek przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie używania i przechowywania zbiornika, strony uznają za spełniony? Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Zamawiający potwierdza spełnienie warunku.

9. Wykonawca wnosi o usunięcie §2 pkt 6 i 7 oraz §3 pkt 6.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.



10. Wykonawca wnosi o zmianę §3 pkt 5 z treści: Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. na treść: Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.

11. Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 4 z treści:

Dla asortymentu będącego przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wymagane prawem dokumenty dla gazu medycznego będącego produktem leczniczym lub wyrobem medycznym

na treść:

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dostarczy na wskazany adres e- mail dla asortymentu będącego przedmiotem umowy wymagane prawem dokumenty dla gazu medycznego będącego produktem leczniczym lub wyrobem medycznym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian w umowie.

12. Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 5 z treści:

Dla dostarczanego przedmiotu umowy, do każdej dostawy Wykonawca załączy certyfikat właściwy dla danego produktu.

na treść:

Do każdej dostawy ciekłego tlenu medycznego Wykonawca załączy właściwy certyfikat/atest jakości. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonych gazów medycznych w butlach zgodna jest z dokumentacją rejestrową produktów leczniczych/ wyrobów medycznych.

Wyjaśnienie: *Żadne wymogi polskiego prawa nie obligują do dostarczania świadectwa kontroli jakości dla sprężonego tlenu medycznego w butlach oraz medycznego dwutlenku węgla.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian w umowie.

13. Wykonawca wnosi o zmianę §5 pkt 1.1 z treści:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto

na treść:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto

Wyjaśnienie: *Kara swym zasięgiem nie może obejmować należycie wykonanej części Umowy.*

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.

14. Wykonawca wnosi o zmianę §6 pkt 8 z treści:

Wykonawca utrzymuje zbiornik tlenowy w należyтым stanie technicznym i należytej czystości.

na treść:

Wykonawca utrzymuje zbiornik tlenowy w należyтым stanie technicznym.

Wyjaśnienie: *Dbłość o bieżącą czystość zbiornika i osprzętu leży po stronie Zamawiającego. Jest to zgodne z instrukcją obsługi zbiornika.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie. Treść §6 pkt. 8 zostanie zmieniona na: Wykonawca utrzymuje zbiornik tlenowy w należyтым stanie technicznym.

15. Proszę o dodanie w §6 pkt 9 i 10 po słowie „WINY” zwrotu „LUB ZANIEDBANIA”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie. Zwrot „LUB ZANIEDBANIA” zostanie dodany do zapisów umowy.