



Kup, dn. 26 sierpnia 2025 r.

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170 000 złotych

W imieniu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie sukcesywnej dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz dostawa tlenu medycznego sprężonego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego tlenu medycznego ciekłego w ilości ok. **26 ton w okresie trwania umowy** wraz z dostawą, instalacją i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 3000 dm³ oraz **dostawa tlenu medycznego sprężonego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli w zależności od potrzeb – zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia opisanym w tabeli formularza cenowego.**
- 1.2. Ilości tlenu medycznego i dwutlenku węgla podane w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do nin. zapytania) przyjęte zostały na podstawie planowanego zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy, mogą one ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
- 1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą ilość dostarczonego tlenu medycznego ciekłego i dwutlenku węgla medycznego.
- 1.4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - 1.4.1. Przedłożenia warunków eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz praw i obowiązków stron umowy w tym zakresie
 - 1.4.2. Przedłożenia wymaganych prawem dokumentów dla gazu medycznego będącego produktem leczniczym lub wyrobem medycznym
 - 1.4.3. Przedłożenia atestu jakości tlenu ciekłego do każdorazowej dostawy
 - 1.4.4. Przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie używania i przechowywania zbiornika,
 - 1.4.5. Zapewnienia nadzoru technicznego w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego zbiornika oraz jego konserwacji,
 - 1.4.6. Dokonywania na własny koszt napraw lub wymiany uszkodzonego zbiornika i osprzętu, wynikających z technicznego zużycia.
 - 1.4.7. Utrzymywania, na własny koszt, w należytym stanie technicznym i w należytej czystości zbiornika tlenowego: **zabezpieczenie zaworów i mycie zbiornika co najmniej jeden raz w roku.**
- 1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 1.6. Dostawy przedmiotu zamówienia winny odbywać się sukcesywnie, wynikając z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym/faxem zgłoszeniu.



- 1.7. Dostawy winny odbywać się w dni robocze (oprócz sobót) transportem Wykonawcy w ciągu **2 dni roboczych** od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach **od 8:00 do 14:00**.
2. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, formularzu cenowym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Projekt umowy zawierający istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Termin realizacji – **w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy**.
5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **cena – 100%**.
6. **Informacje dodatkowe:**
 - a. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących ofert.
 - b. Składający ofertę może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
 - c. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
 - w zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Dąbrowska, tel. 77 42 70 775,
 - w zakresie procedury zamówienia: Ewa Jonienc, tel. 501 103 989,
 - d. Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Zarządu SCM Sp. z o. o., budynek administracyjny, przesłać za pośrednictwem poczty lub posłańca na adres: SCM Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup lub przesłać na adres e-mail: przetargi@szpital-kup.eu - w terminie do dnia **3 września 2026 r.**
 - e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAKUPÓW
Ewa Jonienc
mgr Ewa Jonienc