



Kup, dn. 1 września 2026 r.

Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz dostawa tlenu medycznego sprężonego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania nazwy produktu wyłącznie dla gazów tj. tlenu medycznego sprężonego i ciekłego oraz dwutlenku węgla medycznego. Nie dotyczy to pozostałych pozycji tj. „dzierżawy butli”, „dzierżawy zbiornika tlenu ciekłego medycznego ” oraz „transportu”. W związku z powyższym rozumiemy, że w pozycjach formularza cenowego (kolumna I) dla pozycji „dzierżawa butli”, „dzierżawa zestawu urządzeń ” oraz „transportu” Wykonawca wpisuje – „nie dotyczy”. Prosimy o potwierdzenie .

Odp.: Zamawiający wymaga podania nazwy produktu dla asortymentu opisanego w pozycjach: 1, 4, 6, 8 i 10.

2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w pozycji „nazwa produktu” wpisał nazwę produktu, który jest umieszczana na fakturach Wykonawcy? Dla gazów ciekłych i sprężonych nie ma odgórnie/ustawowo wprowadzonej nazwy. Każdy Wykonawca stosuje własne nazwy handlowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania numeru EAN wyłącznie dla produktów leczniczych tj. dla sprężonego i ciekłego tlenu medycznego ?

Odp.: Zamawiający wymaga podania numeru EAN dla asortymentu opisanego w pozycjach: 1, 4, 6, 8 i 10.

4. Rozumiemy, że zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT ma być zainstalowany najpóźniej w dniu podpisu Umowy. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT musi być zainstalowany najpóźniej w ciągu 24 godzin od podpisania umowy.

5. Czy parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika, czy Zamawiający posiada oddzielny fundament pod parownicę?

Odp.: Parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika.



6. Prosimy o usunięcie wymogu mycia zbiornika. Dbłość o bieżącą czystość zbiornika i osprzętu leży po stronie Zamawiającego. Jest to zgodne z instrukcją obsługi zbiornika. Jeśli jednak Zamawiający będzie koniecznie chciał tę pozycję pozostawić, proszę o umieszczenie dodatkowej pozycji w formularzu cenowym „mycie zbiornika tlenowego” (tak jak i dzierżawa sprzętu czy transport). Mycie zbiornika to czynność obłożona 23% stawką podatku VAT i ukrywanie jej w jakiegokolwiek pozycji obłożonej 8% stawką podatku VAT może pociągać negatywne skutki karno-skarbowe zarówno po Stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu mycia zbiornika. Odpowiednie zapisy zostaną zmienione w umowie.

7. Rozumiemy, że w sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest obecnie zamontowany zbiornik na ciekły tlen medyczny Wykonawcy, obowiązek przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie używania i przechowywania zbiornika, strony uznają za spełniony? Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Zamawiający potwierdza spełnienie warunku.

8. Prosimy o następujące zmiany w Umowie:

- Usunięcie §2 pkt 6 i 7 oraz §3 pkt 6.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.

- Zmianę §3 pkt 5 z treści: „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. na treść: „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.

- Zmianę w §6 ust 9 z „odgazowywacza” na „zbiornik”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, odpowiednie zapisy zostaną zmienione w umowie.