



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 13 marca 2019r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro

W imieniu Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Kup
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie **przygotowania
dokumentacji technicznej w zakresie systemu sygnalizacji pożaru.**

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

- a) przedmiaru projektowanych robót,
- b) kosztorysu inwestorskiego
- c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

w zakresie prac budowlanych i prac montażowych instalacji systemu sygnalizacji
pożaru w Szpitalu Pulmonologiczno-Reumatologicznym w Kup na podstawie
posiadanego „Projektu Wykonawczego - Rozbudowy Istniejącego Systemu
Sygnalizacji Pożaru” – PROBUD - kwiecień 2018r.

II. Zakres opracowania:

Wymagane do przygotowania dokumenty, mają objąć projektowane prace na
poszczególnych kondygnacjach budynku głównego Szpitala z uwzględnieniem
poniższych uwag:

1. PIWNICE (skrzydło A i skrzydło B) – Rys. nr PPOZ/01 Prace dotyczące piwnic
obejmują pełny zakres określony w projekcie i graficznie przedstawiony na Rys. nr
PPOZ/01. Projekt wykonawczy opracowany na dzień 30.04.2018r. i rozmieszczenie
pomieszczeń na poziomie piwnic jest zgodny ze stanem aktualnym na dzień
sporządzenia zapytania ofertowego.
2. PARTER (skrzydło A ; skrzydło B ; skrzydło C) - Rys. nr PPOZ/02
 - a) Skrzydło A - należy ująć wykonanie prac dotyczących pomieszczeń od nr 112 do
nr 123 sąsiadujących z obszarem objętym już istniejącą instalacją sygnalizacji
pożaru (obszar ten jest zaznaczony graficznie na rysunku), pomieszczenia nr 98,
99, 100 i 102, maszynownia dźwigu z wejściem w skrzydle A na poziomie parteru
oraz część klatki schodowej (czujki L2/65, L3/55, L3/56, L3/57).
 - b) Skrzydło B - należy ująć całość projektowanych dla tego skrzydła prac z
uwzględnieniem przy określaniu kosztów prac już wykonanych przez Spółkę
(położone przewody zasilające czujki pożarowe w pomieszczeniach –
Laboratorium (brakuje dwóch lokalizacji czujek w toaletach), korytarza skrzydła
B. Brakuje doprowadzenia przewodu zasilającego do czujki L2/32 w
pomieszczeniu 78 i do czujki L2/33 w pomieszczeniu sąsiednim (pomieszczenie
socjalne Przełożonej Pielęgniarek).
 - c) Skrzydło C - należy ująć całość projektowanych prac w obszarze za wejściem do
korytarza skrzydła C obok windy głównej w holu (pierwsza czujka L3/59).
Większość przewodów zasilających czujki w pomieszczeniach Izby Przyjęć,
korytarza skrzydła C strony prawej oraz gabinetu hydroterapii i sali
gimnastycznej.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



3. I PIETRO (skrzydło A; skrzydło B; skrzydło C) - Rys. nr PPOZ/03
 - a) Skrzydło A - Oddział Chorób Płuc dla Dzieci łącznie z holem - należy ująć całość projektowanych dla tego skrzydła prac z uwzględnieniem przy określaniu kosztów prac już wykonanych przez Spółkę (położone przewody zasilające czujki pożarowe w prawie wszystkich pomieszczeniach Oddziału.
 - b) Skrzydło B - Oddział Geriatryczny - należy ująć całość projektowanych dla tego skrzydła prac z uwzględnieniem przy określaniu kosztów prac już wykonanych przez Spółkę (położone przewody zasilające czujki pożarowe we wszystkich pomieszczeniach Oddziału wyprowadzone na hol do szachtu pożarowego.
 - c) Skrzydło C - Oddział Rehabilitacji Dziecięcej - instalacja SSP na tym Oddziale jest wykonana i podłączona do centrali pożarowej na Izbie Przyjęć (nie uwzględniać w opracowaniach).
4. II PIETRO (skrzydło A; skrzydło B; skrzydło C) - Rys. nr PPOZ/04
 - a) Skrzydło A - Zakład Diagnostyki Endoskopowej - instalacja SSP w tym Zakładzie jest wykonana i podłączona do centrali pożarowej na Izbie Przyjęć (nie uwzględniać w opracowaniach). W pozostałej części skrzydła A łącznie z holem (2.235) i korytarzem (2.251) należy ująć projektowane prace w pomieszczeniach 2.236 - 2.239 oraz 2.258 i 2.259.
 - b) Skrzydło B - Oddział Chorób Wewnętrznych - instalacja SSP jest aktualnie wykonywana i będzie podłączona do centrali pożarowej na Izbie Przyjęć (nie uwzględniać w opracowaniach). Celowym byłoby połączyć w pętlę tą instalację z pozostałą niewykonaną częścią II piętra.
 - c) Skrzydło C - Oddział Reumatologiczny - instalacja SSP jest wykonana i podłączona do centrali pożarowej na Izbie Przyjęć (nie uwzględniać w opracowaniach).
5. III PIETRO (skrzydło A; skrzydło B; skrzydło C) - Rys. nr PPOZ/04
 - a) Skrzydło A - Odcinek gruźliczy - obszar objęty istniejącą instalacją sygnalizacją pożaru włączony do centrali pożarowej na Izbie Przyjęć, łącznie z trzema pomieszczeniami przygotowywania i podawania leków cytostatycznych (nie uwzględniać w opracowaniach).
 - b) Skrzydło B - Oddział Chorób Płuc - należy ująć całość projektowanych dla tego skrzydła prac z uwzględnieniem przy określaniu kosztów prac już wykonanych przez Spółkę (położone przewody zasilające czujki pożarowe we wszystkich pomieszczeniach Oddziału łącznie z korytarzem oddziałowym i holem wyprowadzone do szachtu pożarowego na holu pożarowego na korytarz oddziałowy, poza pomieszczeniami 3.354 do 3.356.
 - c) Skrzydło C - powierzchnia wyłączona z użytkowania - przewidzieć montaż czujek w ilości niezbędnej dla powierzchni nieużytkowanych.

Uwaga:

Wyłączenia z realizacji systemu sygnalizacji pożaru Oddziałów Rehabilitacyjnego, Zakładu Diagnostyki Endoskopowej i Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz część prac wykonanych przez Spółkę (wymienionych powyżej) spowoduje istotne zmiany kosztowe realizacji prac montażowych oraz zmiany w zestawieniu ilości nowych materiałów przewidzianych dla systemu i ilości przewodów oraz uchwytów montażowych wymienionych w zestawieniach z pkt. 2.13 projektu (str. 15 i 16).



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



6. Przygotowane dokumenty powinny uwzględniać opracowanie przedmiaru projektowanych prac, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie prac budowlanych i prac montażowych instalacji elektrycznych. Wszystkie wymienione elementy projektów należy przygotować w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (płyta CD).
 7. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, których dotyczą opracowania dokumentów na Oddziałach i dokonania ostatecznej weryfikacji przedstawionych informacji przez Zamawiającego. Ewentualne zapytania (i ustalenie terminu wizji lokalnej na terenie Szpitala) przed złożeniem oferty kierować do Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Mirosława Wójciaka.
 8. W trakcie opracowywania wymaganych w zapytaniu dokumentów, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do minimum dwukrotnego spotkania z Zamawiającym celem omówienia ewentualnych niezgodności lokalizacji objętych zleceniem pomieszczeń na poszczególnych piętrach z przekazanym Oferentowi projektem wykonawczym oraz zaakceptowania całości prac przed jego zakończeniem i przygotowaniem do przekazania Zamawiającemu.
 9. Opracowanie wniosku do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 10. Terminy opracowania wszystkich dokumentów - w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia;
 11. Forma płatności - przelew, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru przedmiotowej dokumentacji.
 12. Przedstawiona oferta powinna obejmować oświadczenie o przekazaniu Zamawiającemu praw autorskich do projektów oraz obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi przez Wykonawcę pracami budowlanymi i instalacyjnymi.
 13. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest **cena - 100%**.
1. Informacje dodatkowe:
 - a) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących ofert.
 - b) Składający ofertę może zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
 - c) Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego - **Mirosław Wójciak**, tel. **500 040 071**,
 - d) Ofertę należy złożyć w SEKRETARIACIE Zarządu SCM Sp. z o. o., budynek administracyjny przy ul. Szpitalnej 10, 46-082 Kup lub przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu - w terminie do dnia **18 marca 2019r.**
 - e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ZAKUPÓW


mgr Ewa Jonienc

Załączniki:

1. „Projekt Wykonawczy - Rozbudowy Istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru” - PROBUD z kwietnia 2018r. (wersja elektroniczna).