



Kup, dn. 25 lipca 2019r.

Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz dostawa tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli tlenowych.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o określenie czy zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT ma być zainstalowany w dniu podpisania Umowy, czyli najpóźniej do dnia 02.8.2019r.

Odp.: Zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT musi być zainstalowany najpóźniej w ciągu 48 godzin od podpisania umowy.

2. Czy parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika, czy Zamawiający posiada oddzielny fundament pod parownicę?

Odp.: Parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika.

3. Proszę o usunięcie wymogu mycia zbiornika. Niepotrzebnie podnosi to wartość oferty a Zamawiający we własnym zakresie może wykonać tę czynność o wiele taniej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu mycia zbiornika.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory.

Odp.: Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w standardowe zawory.

5. Proszę o zmiany w Umowie:

- a) Proszę o zmianę brzmienia § 3 ust 5 na „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

- b) Proszę o wykreślenie z § 2 ust. 6 i 7 oraz § 3 ust. 6.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

- c) W § 5 ust 1/1 proszę o zmianę z „przedmiotu umowy brutto” na „niezrealizowanej części umowy brutto”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

PROKURENT SAMOISTNY

mgr Sonia Cebulla