



Kup, dn. 11 października 2019r.

Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **przeглядów rocznych agregatów prądowórczych.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o odpowiedź czy filtry wykorzystane w przeglądzie mogą być zamiennikami filtrów podanych w zapytaniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamienniki.

2. Chciałabym zapytać czy filtry podane w opisie zamówienia muszą być dokładnie takie, czy zamienniki są akceptowalne? Oraz bardzo proszę o podanie mocy agregatu firmy F. G. WILSON P-90 rok produkcji 1998?.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamienniki. Moc agregatu FG Wilson 90: znamionowa - 80 kW, nominalna (ciągła) - 72 kW.

PREZES ZARZĄDU

Marek Drobik